

**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ПАО «Аэропорт Кольцово»
с указанием сроков (сводная информация) в марте 2018 года**

№ п/п	Наименование центра питания, номер Ф, ТП, РП, РУ	Вид ремонта	Вывод (дата, время)	Ввод (дата, время)
1.	ТП-36	Годовое техническое обслуживание регуляторов яркости ВПП-1,2, РД в ТП, согласно технологической карте бг	13.03.2018 09 час. 40 мин.	13.03.2018 12 час. 10 мин.
2.	ТП-18	Техническое обслуживание оборудования и помещений РУ-6кВ (I, II с.ш.), ТМ-1, ТМ-2	13.03.2018 10 час. 00 мин.	13.03.2018 16 час. 00 мин.
3.	ТП-40н	Проверка работы АВР	14.03.2018 14 час. 00 мин.	14.03.2018 16 час. 00 мин.
4.	ТП-29	Техническое обслуживание оборудования и помещений РУ-6кВ (I, II с.ш.), ТМ-1, ТМ-2	15.03.2018 10 час. 00 мин.	15.03.2018 12 час. 00 мин.
5.	ТП-СДП2	Подключение КЛ 0,4кВ на метеооборудование в РУ-0,4кВ на ТП-СДП2	19.03.2018 10 час. 00 мин.	20.03.2018 16 час. 00 мин.
6.	ТП-49	Техническое обслуживание оборудования и помещений РУ-6кВ (I, II с.ш.), ТМ-1, ТМ-2	21.03.2018 09 час. 00 мин.	21.03.2018 11 час. 00 мин.
7.	ТП-39	Годовое техническое обслуживание регуляторов яркости ВПП-1,2, РД в ТП, согласно технологической карте бг	23.03.2018 09 час. 30 мин.	23.03.2018 11 час. 50 мин.
8.	ПС «Кольцово»	Техническое обслуживание оборудования и помещений РУ-6кВ ЗРУ №2	28.03.2018 09 час. 00 мин.	28.03.2018 15 час. 00 мин.
9.	ТП-МС4	Первый профилактический контроль в РУ-6кВ	30.03.2018 10 час. 00 мин.	30.03.2018 12 час. 40 мин.