

**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ПАО «Аэропорт Кольцово»
с указанием сроков (сводная информация) в октябре 2017 года**

№ п/п	Наименование центра питания, номер Ф, ТП, РП, РУ	Вид ремонта	Вывод (дата, время)	Ввод (дата, время)
1.	ТП 10	ТО оборудования и помещений РУ-6,0кВ, РУ-0,4кВ (Ис.ш.), ТМ-1	03.10.2017 10 час. 00 мин.	03.10.2017 12 час. 00 мин.
2.	ТП 10	ТО оборудования и помещений РУ-6,0кВ, РУ-0,4кВ (Ис.ш.), ТМ-1	04.10.2017 09 час. 30 мин.	04.10.2017 12 час. 00 мин.
3.	ТП 16	ТО оборудования и помещений РУ-6,0кВ ТМ-1, ТМ-2	12.10.2017 09 час. 00 мин.	12.10.2017 16 час. 00 мин.
4.	ТП-39	ТО регуляторов яркости ВПП-1 РД согласно т.к.№4(2), т.к.№8(2), ЭДК-320 в соответствии с т.к.№ 4(1)	17.10.2017 09 час. 30 мин.	17.10.2017 15 час. 10 мин.
5.	ТП-36	ТО оборудования и помещений РУ-6,0кВ (1-2с.ш.), ТМ-1, ТМ-2 поочередно	17.10.2017 10 час. 00 мин.	17.10.2017 16 час. 30 мин.
6.	ТП-40н	Монтаж КЛ – 0,4кВ в узле ввода ТП	17.10.2017 16 час. 00 мин.	17.10.2017 18 час. 00 мин.
7.	ТП-40н	РУ-6,0кВ, РУ-0,4кВ узел ввода, монтаж, испытание, фазировка и подключение КЛ-0,4кВ «КРМ-256», ввод№1,2 в РУ-0,4кВ	18.10.2017 10 час. 00 мин.	18.10.2017 12 час. 00 мин.
8.	ТП-36	ТО оборудования и помещений РУ-6,0кВ (1-2с.ш.), ТМ-1, ТМ-2 поочередно	19.10.2017 10 час. 00 мин.	19.10.2017 16 час. 00 мин.
9.	ТП-39	Проведение наладочных работ	23.10.2017 11 час. 15 мин.	23.10.2017 12 час. 10 мин.
10.	ТП-39	Установка концевых муфт на вновь смонтированные КЛ ГПП-Тп- 36, ТПМС-2 – ТП-39, ТП-35 – ТП-39 в РУ 6кВ	23.10.2017 14 час. 10 мин.	23.10.2017 18 час. 00 мин.
11.	ТП-36	ТО оборудования и помещений РУ-6,0кВ (2с.ш.)	26.10.2017 10 час. 00 мин.	26.10.2017 13 час. 00 мин.