

## ИНФОРМАЦИЯ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

**Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше в марте 2017 года**

Наименование питающего центра	Напряжение, кВ	Количество и мощность установленных трансформаторов, МВА	Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, МВА	
			01.03.2017	31.03.2017
ПС «Кольцово»	35/6	2×6300	нет	

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов ПАО «Аэропорт Кольцово» в марте 2017 года**

№ п/п	Наименование центра питания, номер Ф, ТП, РП, РУ	Вид ремонта	Вывод (дата, время)	Ввод (дата, время)
1.	КЛ 6кВ ТП-39 – ТП-40 (Ис.ш.)	Определение трассы КЛ	01.03.2017 09 час.40 мин.	01.03.2017 12 час.00 мин.
2.	ЗРУ №1	Монтаж устройства резервирования вторичных цепей ТН-1, ТН-2, поочередно	01.03.2017 10 час.00 мин.	01.03.2017 16 час.00 мин.
3.	ТП-18	Техническое обслуживание: РУ-0,4кВ, посекционно по т.к. №7(1)	02.03.2017 11 час.00 мин.	02.03.2017 15 час.30 мин.
4.	ТП-18	Техническое обслуживание оборудования и помещений РУ-6кВ (I-II с.ш.) ТМ-1, ТМ-2, посекционно	02.03.2017 09 час.30 мин.	02.03.2017 16 час.00 мин.
5.	КЛ 6кВ ТП-39 – ТП-40 (Ис.ш.)	Разрезание КЛ в местах установки кабельной вставки в районе КРМ-260°. Установка соединительных муфт, в/в испытания.	07.03.2017 11 час.00 мин.	07.03.2017 19 час.00 мин.

6.	ТП-36	Полугодовое техническое обслуживание оборудования РУ-0,4кВ посекционно, согласно т.к. №7 (1). Ежемесячное техническое обслуживание ЭДК-320 в соответствии с т.к. №4(1), техническое обслуживание регуляторов по т.к. №4(2)	10.03.2017 09 час.3 0 мин.	10.03.2017 16 час.20 мин.
7.	ТП-13	Техническое обслуживание оборудования и помещений РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1, ТМ-2, посекционно	10.03.2017 10 час.05 мин.	10.03.2017 12 час.00 мин.
8.	ТП-24	Техническое обслуживание оборудования и помещений РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1, ТМ-2, посекционно	13.03.2017 14 час.00 мин.	13.03.2017 16 час.00 мин.
9.	ТП-29	Техническое обслуживание оборудования и помещений РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1, ТМ-2, посекционно	14.03.2017 14 час.00 мин.	14.03.2017 16 час.00 мин.
10.	ТП-23	Техническое обслуживание оборудования и помещений РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1, ТМ-2, посекционно	15.03.2017 10 час.00 мин.	15.03.2017 12 час.00 мин.
11.	ТП-39	Полугодовое техническое обслуживание оборудования РУ-0,4кВ, посекционно в соответствии с т.к. №4(2), ЭДК-320 в соответствии с т.к. №4(1).	30.03.2017 09 час.40 мин.	30.03.2017 15 час.30 мин.
12.	ГПП 35/6кВ	Техническое обслуживание оборудования и помещений ЗРУ №2 6,0кв (II с.ш.)	30.03.2017 10 час.05 мин.	30.03.2017 16 час.00 мин.
13.	ГПП 35/6кВ	Техническое обслуживание оборудования и помещений ТСН-1, ТСН-2	31.03.2017 13 час.30 мин.	31.03.2017 15 час.30 мин.

**О наличии (об отсутствии технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов Российской Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по сетевой компании с указанием количества поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения.**

**Сведения о заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Аэропорт Кольцово»  
в марте 2017 года**

Потребитель, место установки	Уровень напряжения, кВ	Сведения о заявках на технологическое присоединение, поданных в течение месяца		Сведения о заявках на технологическое присоединение, аннулированных в течение месяца	
		Кол-во заявок, шт.	Объем присоединяемой мощности, кВт	Кол-во заявок, шт.	Объем аннулируемой мощности, кВт
Дата внесения группы потребителей					
-	-	-	-	-	-
Дата исключения группы потребителей					
-	-	-	-	-	-
Итого:					
-	-	-	-	-	-