

**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ПАО «Аэропорт Кольцово»
с указанием сроков (сводная информация) в августе 2018 года**

№ п/п	Наименование центра питания, номер Ф, ТП, РП, РУ	Вид ремонта	Вывод (дата, время)	Ввод (дата, время)
1.	КЛ 6кВ ПС «Авиатор» – ТП-75001 (2 с.ш.) ТП-75001 – ЗРУ№2 (2 с.ш.)	Высоковольтные испытания КЛ 6кВ	01.08.2018 09 час. 00 мин.	01.08.2018 16 час. 00 мин.
2.	КЛ 6кВ ТП-10 – СМТС ул.Спутников, 5	Высоковольтные испытания КЛ 6кВ	02.08.2018 10 час. 00 мин.	02.08.2018 15 час. 00 мин.
3.	ТП-18, РУ-0,4кВ	Техническое обслуживание электрооборудования	03.08.2018 09 час. 50 мин.	03.08.2018 16 час. 00 мин.
4.	КЛ 0,4кВ ТП-10 – СМТС ул.Спутников, 5	Вскрытие места повреждения на КЛ 0,4кВ ТП-10 – СМТС ул. Спутников, 5. Разрезание КЛ.	03.08.2018 10 час. 00 мин.	03.08.2018 15 час. 00 мин.
5.	КЛ 6кВ ТП-6 – ТП-5 (2с.ш.), ТП-7 – ТП-6 (1с.ш.)	Высоковольтные испытания КЛ 6кВ	06.08.2018 10 час. 00 мин.	06.08.2018 15 час. 00 мин.
6.	КЛ 6кВ ТП-11 – ТП-7 (2с.ш.), ТП-22 – ТП-1 (1с.ш.)	Высоковольтные испытания КЛ 6кВ	07.08.2018 10 час. 00 мин.	07.08.2018 15 час. 00 мин.
7.	КЛ 0,4кВ ТП-10 – ВРУ СМТС ул.Спутников, 5	Высоковольтные испытания КЛ 0,4кВ	08.08.2018 09 час. 30 мин.	08.08.2018 15 час. 30 мин.
8.	ЗРУ №1 ПС «Кольцово»	Демонтаж МВ яч.№1, яч.№5, яч.№27	08.08.2018 09 час. 00 мин.	08.08.2018 13 час. 30 мин.
9.	ТП-36	Годовое техническое обслуживание электрооборудования РУ-0,4кВ	09.08.2018 09 час. 00 мин.	09.08.2018 12 час. 30 мин.
10.	КЛ 0,4кВ ТП-10 – СМТС ул. Спутников, 5	Ремонт КЛ 0,4кВ	09.08.2018 09 час. 00 мин.	09.08.2018 15 час. 35 мин.
11.	КЛ 0,4кВ ГПП – ТП-10 (1-2 с.ш.)	Высоковольтные испытания КЛ 0,4кВ	13.08.2018 10 час. 00 мин.	13.08.2018 16 час. 30 мин.
12.	КЛ 0,4кВ ТП-10 – СМТС, ул.Спутников,5	Ремонт КЛ 0,4кВ	13.08.2018 09 час. 00 мин.	13.08.2018 12 час. 00 мин.

13.	КЛ 6кВ ГПП – ТП-10 (1 с.ш.)	Отыскание места повреждения КЛ	14.08.2018 09 час. 30 мин.	14.08.2018 16 час. 30 мин.
14.	КЛ 6кВ ГПП – ТП-10 (ввод №1)	Ремонт КЛ6кВ	16.08.2018 10 час. 00 мин.	16.08.2018 14 час. 25 мин.
15.	КЛ 6кВ ГПП – ТП-10 (2с.ш.)	Высоковольтные испытания КЛ 6кВ	20.08.2018 09 час. 30 мин.	20.08.2018 16 час. 00 мин.
16.	КЛ 6кВ ГПП – ТП-10 (2с.ш.)	Отыскание места повреждения КЛ 6кВ	21.08.2018 09 час. 00 мин.	21.08.2018 16 час. 00 мин.
17.	КЛ 6кВ ГПП – ТП-10	Определение трассы, разрезание в колодце возле ТП-10	22.08.2018 09 час. 00 мин.	23.08.2018 13 час. 30 мин.
18.	КЛ 6кВ ГПП – ТП-10 (ввод №2)	Ремонт КЛ 6кВ	23.08.2018 14 час. 00 мин.	24.08.2018 12 час. 00 мин.
19.	ТП-10, РУ 6кВ	Прокладка КЛ 6кВ ГПП – ТП-10	24.08.2018 14 час. 00 мин.	24.08.2018 17 час. 00 мин.
20.	КЛ 6кВ ТП-75001 – ТП-МС-4 (1-2 с.ш.)	Ремонт КЛ 6кВ	27.08.2018 09 час. 30 мин.	27.08.2018 12 час. 00 мин.
21.	КЛ 6кВ ТП-МС-4 – ТП-МС-1 (1-2 с.ш.)	Высоковольтные испытания КЛ 6кВ	29.08.2018 10 час. 00 мин.	29.08.2018 17 час. 00 мин.