

ИНФОРМАЦИЯ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше в июле 2017 года

| Наименование питающего центра | Напряжение, кВ | Количество и мощность установленных трансформаторов, МВА | Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, МВА | |
|-------------------------------|----------------|--|---|------------|
| | | | 01.07.2017 | 31.07.2017 |
| ПС «Кольцово» | 35/6 | 2×6300 | нет | |

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов ПАО «Аэропорт Кольцово» в июле 2017 года

| № п/п | Наименование центра питания, номер Ф, ТП, РП, РУ | Вид ремонта | Вывод (дата, время) | Ввод (дата, время) |
|-------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. | ТП-36 (2с.ш.) РУ-6кВ, яч.№10 | Монтаж выключателя нагрузки | 04.07.2017 10 час. 00 мин. | 04.07.2017 12 час. 00 мин. |
| 2. | КЛ 6кВ ТП-39 – ТП СДП 2 (2) | Подключение вновь смонтированной КЛ, Фазировка, в/в испытания | 07.07.2017 10 час. 00 мин. | 07.07.2017 11 час. 55 мин. |
| 3. | ТП-36 | Тех.обслуживание регуляторов яркости ВПП-1 РД-С, Е, согласно т.к.(2), ЭДК-320, согласно т.к. 4 (1) | 10.07.2017 09 час. 30 мин. | 11.07.2017 15 час. 20 мин. |
| 4. | КЛ 6кВ ГПП – ТП-10 (1 с.ш.) | В/в испытания КЛ ТП-39 – ТП-36 | 17.07.2017 14 час. 00 мин. | 17.07.2017 16 час. 30 мин. |
| 5. | КЛ 6кВ ГПП – ТП-10 (1 с.ш.) | Вскрытие места повреждения КЛ, установка соед.муфт, фазировка, в/в испытания | 19.07.2017 09 час. 00 мин. | 19.07.2017 12 час. 30 мин. |

| | | | | |
|----|--|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 6. | ТП-39 | Техническое оборудования регуляторов яркости ВПП-1, РД-А, В, в ТП, согласно т.к. 4(2), ЭДК 320 в соответствии с т.к. 4 (1). | 20.07.2017 09 час. 40 мин. | 20.07.2017 15 час. 40 мин. |
| 7. | 2 КЛ 6кВ ТП-36 – ТП-СДП1 (1 и 2 с.ш.) | Подключение вновь смонтированных КЛ в яч. 12,2 РУ-6кВ ТП36 | 22.07.2017 12 час. 30 мин. | 22.07.2017 20 час. 00 мин. |
| 8. | ТП-17 | Техническое обслуживание оборудования и помещений ТМ-1 на ТП-17 | 26.07.2017 10 час. 30 мин. | 26.07.2017 12 час. 10 мин. |
| 9. | КЛ 6кВ ТТПП – ТП-10 (2с.ш.) | В/в испытания КЛ | 26.07.2017 15 час. 30 мин. | 26.07.2017 16 час. 10 мин. |

О наличии (об отсутствии технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов Российской Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по сетевой компании с указанием количества поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения.

**Сведения о заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Аэропорт Кольцово»
в июле 2017 года**

| Потребитель, место установки | Уровень напряжения, кВ | Сведения о заявках на технологическое присоединение, поданных в течение месяца | | Сведения о заявках на технологическое присоединение, аннулированных в течение месяца | |
|-------------------------------------|------------------------|--|------------------------------------|--|----------------------------------|
| | | Кол-во заявок, шт. | Объем присоединяемой мощности, кВт | Кол-во заявок, шт. | Объем аннулируемой мощности, кВт |
| Дата внесения группы потребителей | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| Дата исключения группы потребителей | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| Итого: | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |