

**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ПАО «Аэропорт Кольцово»
с указанием сроков (сводная информация) в ноябре 2017 года**

№ п/п	Наименование центра питания, номер Ф, ТП, РП, РУ	Вид ремонта	Вывод (дата, время)	Ввод (дата, время)
1.	КЛ 6кВ ТП-МС-4 – ТП-МС-1 (Ис.ш.)	Высоковольтные испытания КЛ 6кВ.	03.11.2017 10 час. 15 мин.	03.11.2017 12 час. 30 мин.
2.	ТП-40н	Проверка схемы АВР 0,4кВ.	07.11.2017 10 час. 00 мин.	07.11.2017 12 час. 00 мин.
3.	ТП-10	Замена ТН ф.В.	08.11.2017 09 час. 00 мин.	08.11.2017 15 час. 00 мин.
4.	ТП-18	Техническое обслуживание оборудования и помещений РУ-6кВ, ТМ-1, ТМ-2.	08.11.2017 10 час. 00 мин.	09.11.2017 11 час. 30 мин.
5.	ТП-40н	Проверка работы АВР 0,4кВ на ТП	13.11.2017 10 час. 00 мин.	13.11.2017 11 час. 30 мин.
6.	КЛ 6кВ ТП-10 – ТП-25	Монтаж кабельной вставки, установка двух соединительных муфт, высоковольтные испытания, фазировка, включение в работу.	14.11.2017 10 час. 30 мин.	14.11.2017 16 час. 30 мин.
7.	КЛ 6кВ ГПП – ТП-39	Монтаж муфты на КЛ.	14.11.2017 09 час. 30 мин.	14.11.2017 16 час. 50 мин.
8.	КЛ 6кВ ТП-МС-1 – ТП-ОС (I, Ис.ш.)	Высоковольтные испытания КЛ поочередно.	15.11.2017 14 час. 00 мин.	15.11.2017 18 час. 05 мин.
9.	ТП-36	Техническое обслуживание регуляторов яркости ВПП-1, РД-С, Е в ТП-36 в соответствии с т.к. 4(2) ЭДК-320 согласно т.к. 4 (1)	17.11.2017 09 час. 30 мин.	17.11.2017 15 час. 30 мин.
10.	ТП-ОС	Наладка в РУ-6кВ	17.11.2017 10 час. 00 мин.	17.11.2017 12 час. 30 мин.
11.	КЛ 6кВ ТП-МС-2 – ТП-39 (Ис.ш.)	Высоковольтные испытания КЛ поочередно.	20.11.2017 10 час. 30 мин.	21.11.2017 19 час. 00 мин.

12.	КЛ 6кВ ТП-19 – ТП-23 (Ис.ш.), ТП-23 – ТП-16 (Ис.ш.)	Определение КЛ ТП-19 – ТП-23 (Ис.ш.), ТП-23 – ТП-16 (Ис.ш.), поочередно	21.11.2017 14 час. 00 мин.	21.11.2017 15 час. 00 мин.
13.	КЛ 6кВ ТП-1МС-2 – ТП-39 (Ис.ш.), ТП-39 – ТП-35 (Ис.ш.)	Высоковольтные испытания вновь смонтированных КЛ 6кВ	23.11.2017 10 час. 20 мин.	23.11.2017 15 час. 45 мин.
14.	КЛ 6кВ ТП-10 – ТП-46 (Ис.ш.)	Определение места повреждения КЛ	23.11.2017 09 час. 00 мин.	23.11.2017 11 час. 30 мин.
15.	КЛ 6кВ ГПП – ТП-39	Установка концевых муфт на вновь смонтированной КЛ 6кВ	23.11.2017 16 час. 10 мин.	23.11.2017 19 час. 00 мин.
16.	ТП-34	Монтаж муфты РУ 6кВ	24.11.2017 09 час. 40 мин.	24.11.2017 13 час. 00 мин.
17.	КЛ 6кВ ТП-32 – ТП-34	Высоковольтные испытания КЛ 6кВ	24.11.2017 14 час. 00 мин.	24.11.2017 15 час. 40 мин.
18.	КЛ 6кВ ГПП – ТП-39	Высоковольтные испытания КЛ 6кВ	27.11.2017 09 час. 30 мин.	27.11.2017 14 час. 30 мин.
19.	КЛ 6кВ ГПП – ТП-36 (Ис.ш.)	Высоковольтные испытания КЛ 6кВ	28.11.2017 09 час. 00 мин.	28.11.2017 11 час. 40 мин.
20.	ТП-27	Техническое обслуживание оборудования и помещений РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1, ТМ-2	28.11.2017 09 час. 30 мин.	28.11.2017 11 час. 50 мин.
21.	ТП-75001	Техническое обслуживание оборудования и помещений РУ-6кВ, РУ-0,4кВ (Ис.ш.), ТМ-1.	29.11.2017 10 час. 00 мин.	29.11.2017 11 час. 30 мин.
22.	ТП-75001	Техническое обслуживание оборудования и помещений РУ-6кВ, РУ-0,4кВ (Ис.ш.), ТМ-1.	30.11.2017 10 час. 00 мин.	30.11.2017 12 час. 30 мин.