

## ИНФОРМАЦИЯ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

**Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше в июне 2017 года**

Наименование питающего центра	Напряжение, кВ	Количество и мощность установленных трансформаторов, МВА	Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, МВА	
			01.06.2017	30.06.2017
ПС «Кольцово»	35/6	2×6300	нет	

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов ПАО «Аэропорт Кольцово» в июне 2017 года**

№ п/п	Наименование центра питания, номер Ф, ТП, РП, РУ	Вид ремонта	Вывод (дата, время)	Ввод (дата, время)
1.	КЛ 6кВ ЗРУ-2 (1с.ш.) – ЗРПУ-2 (2с.ш.)	В/в испытания КЛ	01.06.2017 09 час. 30 мин.	01.06.2017 10 час.30 мин.
2.	КЛ 6кВ ТП-75001 – ТП-МС-4	Установка концевых муфт на КЛ, завод в РУ-6кВ, ТП-75001	01.06.2017 14 час. 00 мин.	02.06.2017 16 час. 30 мин.
3.	КЛ 6кВ ТП-75001 – ТП-МС-4	В/в испытания КЛ ТП-39 – ТП-36	06.06.2017 10 час. 00 мин.	06.06.2017 17 час. 00 мин.
4.	ТП-36, РУ-6кВ	Установка концевых муфт на КЛ ГПП – ТП-36, завод в РУ-6кВ, ТП-75001	07.06.2017 10 час. 30 мин.	07.06.2017 12 час. 30 мин.
5.	КЛ 6кВ ГПП – ТП-36	Ремонт КЛ	07.06.2017 17 час. 00 мин.	07.06.2017 21 час. 00 мин.

6.	КЛ 6кВ ТП-39 – ТП-40	Определение места повреждения КЛ 6кВ	08.06.2017 10 час. 00 мин.	08.06.2017 12 час. 00 мин.
7.	КЛ 6кВ ГПП-ТП -39, ТП-39-ТП СДП2	Установка концевых муфт на вновь смонтированную КЛ	08.06.2017 10 час. 30 мин.	08.06.2017 18 час. 30 мин.
8.	КЛ 6кВ ТП-МС3 – ТП-18 (1 и 2с.ш.)	Определение места повреждения на 2 КЛ	09.06.2017 09 час. 30 мин.	13.06.2017 09 час. 00 мин.
9.	КЛ 6кВ ТП-39 – ТП-40 (1с.ш.)	Установка соединительных муфт на КЛ	09.06.2017 15 час. 00 мин.	09.06.2017 16 час. 40 мин.
10.	КЛ 6кВ ТП-39 – ТП-40 (1с.ш.)	В/в испытания КЛ	09.06.2017 16 час. 50 мин.	09.06.2017 17 час. 30 мин.
11.	КЛ 6кВ ГПП ЗРУ №1 – ТП-39 (1с.ш.)	В/в испытания КЛ	13.06.2017 10 час. 30 мин.	13.06.2017 12 час. 00 мин.
12.	КЛ 6кВ ТП-1 – ТП-8 (2с.ш.)	В/в испытания КЛ	15.06.2017 10 час. 15 мин.	15.06.2017 11 час. 00 мин.
13.	КЛ 6кВ ТП-2 – ТП-3 (2с.ш.)	В/в испытания КЛ	15.06.2017 15 час. 00 мин.	15.06.2017 16 час. 30 мин.
14.	ТП-39	Годовое техническое обслуживание оборудования РУ-0,4кВ посекционно, по т.е.12 и регуляторов яркости по т.к. 4 (2); ЭДК-320 в соответствии с т.к. 4 (1).	19.06.2017 09 час. 30 мин.	19.06.2017 15 час. 20 мин.
15.	КЛ 6кВ ТП-5 – ТП-4 (1с.ш.)	В/в испытания КЛ	19.06.2017 10 час. 00 мин.	19.06.2017 12 час. 00 мин.
16.	КЛ 6кВ ТП-6 – ТП-5 (2с.ш.)	В/в испытания КЛ	19.06.2017 14 час. 00 мин.	19.06.2017 17 час. 00 мин.

17.	КЛ 6кВ ПС «Авиатор» – ТП-75001 (1с.ш.)	В/в испытания КЛ	20.06.2017 11 час. 00 мин.	20.06.2017 16 час. 00 мин.
18.	КЛ 6кВ ПС «Авиатор» – ТП-75001 (2с.ш.)	В/в испытания КЛ	21.06.2017 11 час. 00 мин.	21.06.2017 15 час. 00 мин.
19.	КЛ 6кВ ТП-11 – ТП-7 (2с.ш.)	В/в испытания КЛ	23.06.2017 10 час. 00 мин.	23.06.2017 12 час. 00 мин.
20.	КЛ 6кВ ТП-22 – ТП-11 (1с.ш.)	В/в испытания КЛ	23.06.2017 14 час. 00 мин.	23.06.2017 16 час. 00 мин.
21.	ТП-18	Техническое обслуживание оборудования РУ-0,4кВ посекционно, по т.е.12	28.06.2017 09 час. 40 мин.	28.06.2017 12 час. 10 мин.
22.	КЛ 6кВ ТП-48 – ТП-19 (1-2с.ш.)	В/в испытания КЛ	28.06.2017 09 час. 20 мин.	30.06.2017 17 час. 00 мин.
23.	КЛ 6кВ ТП-25 – ТП-23	Определение места повреждения КЛ	28.06.2017 09 час. 20 мин.	30.06.2017 17 час. 00 мин.
24.	ТП-36	Установка концевых муфт на вновь смонтированную КЛ ТП-36-ТП-35 в РУ-6кВ ТП-36	29.06.2017 10 час. 00 мин.	29.06.2017 14 час. 00 мин.

**О наличии (об отсутствии технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов Российской Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по сетевой компании с указанием количества поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения.**

**Сведения о заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Аэропорт Кольцово»  
в июне 2017 года**

Потребитель, место установки	Уровень напряжения, кВ	Сведения о заявках на технологическое присоединение, поданных в течение месяца		Сведения о заявках на технологическое присоединение, аннулированных в течение месяца	
		Кол-во заявок, шт.	Объем присоединяемой мощности, кВт	Кол-во заявок, шт.	Объем аннулируемой мощности, кВт
Дата внесения группы потребителей					
-	-	-	-	-	-
Дата исключения группы потребителей					
-	-	-	-	-	-
Итого:					
-	-	-	-	-	-