

**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ПАО «Аэропорт Кольцово»
с указанием сроков (сводная информация) в сентябре 2018 года**

№ п/п	Наименование центра питания, номер Ф, ТП, РП, РУ	Вид ремонта	Вывод (дата, время)	Ввод (дата, время)
1.	КЛ 6кВ ТП-МС-2 – ТП-МС-3 (1-2 с.ш.)	Высоковольтные испытания КЛ 6кВ	03.09.2018 09 час. 30 мин.	03.09.2018 12 час. 00 мин.
2.	КЛ 6кВ ГПП - ТП-10 (2 с.ш.)	Установка соединительной муфты у кабельном колодце	03.09.2018 09 час. 00 мин.	03.09.2018 11 час. 40 мин.
3.	КЛ 6кВ ГПП - ТП-10 (2 с.ш.)	Высоковольтные испытания КЛ 6кВ	03.09.2018 14 час. 00 мин.	03.09.2018 14 час. 40 мин.
4.	КЛ 6кВ ТП-МС-3 – ТП-18 (1-2 с.ш.)	Высоковольтные испытания КЛ 6кВ	04.09.2018 10 час. 00 мин.	04.09.2018 16 час. 40 мин.
5.	КЛ 6кВ ТП-12 – ТП-8 (1 с.ш.)	Высоковольтные испытания КЛ 6кВ	05.09.2018 10 час. 00 мин.	05.09.2018 11 час. 00 мин.
6.	КЛ 6кВ ТП-8 – ТП-33 (1 с.ш.)	Высоковольтные испытания КЛ 6кВ	05.09.2018 14 час. 00 мин.	05.09.2018 15 час. 30 мин.
7.	КЛ 6кВ ГПП – ТП-26 (1-2 с.ш.)	Высоковольтные испытания КЛ 6кВ	06.09.2018 14 час. 00 мин.	06.09.2018 16 час. 00 мин.
8.	КЛ 6кВ ТП-18 – ТП-17 (1 с.ш.) ТП-18 – ТП-46 (1 с.ш.)	Высоковольтные испытания КЛ 6кВ	10.09.2018 09 час. 30 мин.	10.09.2018 11 час. 00 мин.
9.	КЛ 6кВ ТП-10 – ТП-32 (1 с.ш.) ТП-10 – ТП-17 (2 с.ш.) ТП-10 – ТП-49 (2 с.ш.) ТП-10 – ТП-46 (2 с.ш.)	Высоковольтные испытания КЛ 6кВ	11.09.2018 09 час. 30 мин.	11.09.2018 16 час. 30 мин.

10.	КЛ 6кВ ТП-10 – ТП-46 (2 с.ш.)	Высоковольтные испытания КЛ 6кВ	14.09.2018 09 час. 40 мин.	14.09.2018 15 час. 00 мин.
11.	КЛ 6кВ ТП-10 – ТП-46 (2 с.ш.)	Монтаж соединительной муфты на КЛ	17.09.2018 10 час. 00 мин.	17.09.2018 14 час. 15 мин.
12.	КЛ 6кВ ТП-10 – ТП-46 (2 с.ш.)	Высоковольтные испытания КЛ 6кВ	17.09.2018 14 час. 20 мин.	17.09.2018 15 час. 00 мин.
13.	КЛ 6кВ ТП-МС-3 – ТП-36 (1 с.ш.)	Высоковольтные испытания КЛ 6кВ	18.09.2018 09 час. 30 мин.	18.09.2018 11 час. 00 мин.
14.	КЛ 6кВ ТП-МС-3 – ТП-36 (1 с.ш.)	Высоковольтные испытания КЛ 6кВ	18.09.2018 09 час. 30 мин.	18.09.2018 11 час. 00 мин.
15.	КЛ 6кВ ГПП – ТП-12 (2 с.ш.) ГПП – ТП-13 (2 с.ш.)	Высоковольтные испытания КЛ 6кВ	18.09.2018 14 час. 00 мин.	18.09.2018 16 час. 00 мин.
16.	КЛ 6кВ ТП-26 – ТП-32 (2 с.ш.)	Высоковольтные испытания КЛ 6кВ	20.09.2018 09 час. 20 мин.	20.09.2018 10 час. 30 мин.
17.	КЛ 6кВ ТП-14 – ТП-12 (1 с.ш.)	Высоковольтные испытания КЛ 6кВ	20.09.2018 14 час. 30 мин.	20.09.2018 15 час. 30 мин.
18.	ТП-9	Техническое обслуживание оборудования ТП	24.09.2018 09 час. 30 мин.	24.09.2018 16 час. 00 мин.