

п.19«г»  
абзац 9

**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков  
(сводная информация) ПАО «Аэропорт Кольцово»**

в июне 2019 года

Наименование организации	ПАО «Аэропорт Кольцово»
ИНН	6608000446
Местонахождение (фактический адрес)	г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6

№ п/п	Наименование центра питания, номер Ф, ТП, РП, РУ	Вид ремонта	Вывод (дата, время)	Ввод (дата, время)
1.	КЛ 6кВ ТП-17 – ТП-29 (Ис.ш.)	Ремонт КЛ	04.06.2019 09 час. 10 мин.	04.06.2019 15 час. 25 мин.
2.	2 КЛ 0,4кВ ТП-8 – ВРУ КПП№1 (I и Ис.ш.)	Ввод в работу КЛ, установка концевых муфт, подключение.	04.06.2019 09 час. 50 мин.	05.06.2019 17 час. 00 мин.
3.	ТП-29	Установка концевой разделки на ТП-29, ф.№4 «КЛ 6кВ, ТП-17-ТП-29 Ис.ш.»	05.06.2019 10 час. 00 мин.	05.06.2019 12 час. 00 мин.
4.	КЛ 6кВ ТП-17 – ТП-29 (I и II с.ш.)	Высоковольтные испытания	05.06.2019 14 час. 00 мин.	06.06.2019 15 час. 30 мин.
5.	КЛ 6кВ ТП-17 – ТП-29 (I с.ш.)	Определение места повреждения на КЛ	07.06.2019 09 час. 30 мин.	07.06.2019 16 час. 00 мин.
6.	КЛ 6кВ ГПП – ТП-13 (II с.ш.)	Высоковольтные испытания	10.06.2019 10 час. 00 мин.	10.06.2019 11 час. 00 мин.
7.	ТП-8	Монтаж заземляющего проводника, ввода в РУ-6кВ	11.06.2019 09 час. 30 мин.	11.06.2019 17 час. 30 мин.

8.	КЛ 6кВ ТП-17 – ТП-29 (I с.ш.)	Ремонт КЛ	13.06.2019 10 час. 30 мин.	13.06.2019 13 час. 00 мин.
9.	КЛ-6кВ ТП-17 – ТП-29 (I с.ш.)	Высоковольтные испытания	13.06.2019 14 час. 00 мин.	13.06.2019 15 час. 30 мин.
10.	КЛ-6кВ ГПП 35/6кВ ЗРУ№2 – ЗРУ№1 (I-II с.ш.)	Высоковольтные испытания	14.06.2019 10 час. 00 мин.	14.06.2019 16 час. 00 мин.
11.	КЛ-6кВ ТП-10 – ТП-17 (II с.ш.)	Высоковольтные испытания	17.06.2019 10 час. 00 мин.	17.06.2019 11 час. 30 мин.
12.	КЛ-6кВ ТП-10 – ТП-32 (I с.ш.)	Высоковольтные испытания	17.06.2019 14 час. 00 мин.	17.06.2019 15 час. 15 мин.
13.	КЛ-6кВ ТП-10 – ТП-32 (I с.ш.)	Определение места повреждения КЛ	18.06.2019 09 час. 00 мин.	18.06.2019 13 час. 15 мин.
14.	КЛ-6кВ ТП-10 – ТП-32 (I с.ш.)	Ремонт КЛ	21.06.2019 10 час. 00 мин.	21.06.2019 13 час. 00 мин.
15.	КЛ-6кВ ТП-10 – ТП-32 (I с.ш.)	Высоковольтные испытания	21.06.2019 14 час. 00 мин.	21.06.2019 15 час. 00 мин.
16.	КЛ-6кВ ТП-26 – ТП-32 (II с.ш.)	Высоковольтные испытания	24.06.2019 10 час. 30 мин.	24.06.2019 12 час. 00 мин.
17.	КЛ-6кВ ТП-10 – ТП-46 (II с.ш.)	Высоковольтные испытания	25.06.2019 10 час. 00 мин.	25.06.2019 16 час. 00 мин.
18.	КЛ-6кВ ТП-10 – ТП-46 (II с.ш.)	Определение места повреждения КЛ	26.06.2019 09 час. 30 мин.	27.06.2019 16 час. 00 мин.