

ИНФОРМАЦИЯ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше в мае 2017 года

Наименование питающего центра	Напряжение, кВ	Количество и мощность установленных трансформаторов, МВА	Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, МВА	
			01.05.2017	31.05.2017
ПС «Кольцово»	35/6	2×6300	нет	

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов ПАО «Аэропорт Кольцово» в мае 2017 года

№ п/п	Наименование центра питания, номер Ф, ТП, РП, РУ	Вид ремонта	Вывод (дата, время)	Ввод (дата, время)
1.	ТП-10 – ТП-46 (2с.ш.)	Определение трассы КЛ 6кВ	03.05.2017 09 час. 30 мин.	03.05.2017 12 час.00 мин.
2.	ТП-36 – ТП-38 (1с.ш.)	Определение трассы КЛ 6кВ	03.05.2017 14 час. 00 мин.	03.05.2017 16 час. 00 мин.
3.	ТП-17	Техническое обслуживание оборудования и помещений РУ-6кВ, РУ-0,4кВ (I-II с.ш.), ТМ-1, ТМ-2 посекционно.	04.05.2017 09 час. 00 мин.	04.05.2017 16 час. 30 мин.
4.	ТП-36	Техническое обслуживание регуляторов яркости ВПП-1, РД-С, Е согласно т.к. №4 (2) ЭДК-320 согласно т.к. № 4 (1).	11.05.2017 09 час.40 мин.	11.05.2017 14 час.50 мин.
5.	КЛ 6,0кВ ТП-10 – ТП-46	Разрезание КЛ, установка соединительной муфты в местах врезки с вновь проложенным участком, в/в испытание	12.05.2017 10 час.30 мин.	15.05.2017 16 час.50 мин.

6.	КЛ 0,4кВ МС 47-78	Ремонт КЛ 0,4кВ наружное освещение места стоянки воздушных судов №47-48	15.05.2017 10 час.00 мин.	15.05.2017 11 час.15 мин.
7.	ТП-49	Техническое обслуживание оборудования и помещений РУ-6кВ, РУ-0,4кВ (Ис.ш.), ТМ-1, ТМ-2, в/в испытания.	15.05.2017 10 час.15 мин.	15.05.2017 12 час.30 мин.
8.	КЛ 6,0 ТП-10 – ТП-49	Определение места повреждения	15.05.2017 14 час.00 мин.	15.05.2017 16 час.00 мин.
9.	КЛ 6,0 ТП-25 – ТП-23	Определение места повреждения	16.05.2017 10 час.30 мин.	16.05.2017 17 час.00 мин.
10.	КЛ 6,0 ГПП-35/6 ЗРУ№1 – ТП-22	В/в испытания КЛ 6,0 ГПП-35/6 ЗРУ№1 – ТП-22 (I-II с.ш.), поочередно	18.05.2017 09 час.30 мин.	18.05.2017 15 час.30 мин.
11.	КЛ 6,0 ТП-75001 – ТП-МС-4	В/в испытания вновь смонтированной КЛ 6,0	22.05.2017 10 час.00 мин.	23.05.2017 16 час.30 мин.
12.	КЛ 6,0 ГПП ЗРУ№2-ТП-3 (I с.ш.), ГПП ЗРУ№2 – ТП-4 (II с.ш.)	В/в испытания КЛ 6,0 ГПП ЗРУ№2-ТП-3 (I с.ш.), ГПП ЗРУ№2 – ТП-4 (II с.ш.), поочередно	22.05.2017 13 час.30 мин.	22.05.2017 16 час.00 мин.
13.	КЛ 6,0 ГПП ЗРУ№2-ТП-3 (I с.ш.), ГПП ЗРУ№2 – ТП-4 (II с.ш.)	В/в испытания КЛ 6,0 ГПП ЗРУ№2-ТП-3 (I с.ш.), ГПП ЗРУ№2 – ТП-4 (II с.ш.), поочередно	23.05.2017 10 час.30 мин.	23.05.2017 16 час.00 мин.
14.	ТП-39	Техническое обслуживание регуляторов яркости ВПП-1, РД-А, В согласно т.к. №4 (2) ЭДК-320 согласно т.к. № 4 (1).	23.05.2017 09 час.45 мин.	23.05.2017 12 час.15 мин.
15.	КЛ 6,0 ТП-1 – ТП-2 (I с.ш.)	В/в испытания вновь смонтированной КЛ 6,0 ТП-1 – ТП-2 (I с.ш.)	24.05.2017 10 час.00 мин.	24.05.2017 12 час.00 мин.
16.	КЛ 6,0 ГПП ЗРУ№2-ТП-7 (I с.ш.)	В/в испытания КЛ 6,0 ГПП ЗРУ№2-ТП-7 (I с.ш.)	24.05.2017 15 час.20 мин.	24.05.2017 16 час.30 мин.

17.	КЛ 6,0кВ ТП-75001 – ТП-МС-4	Установка концевых муфт на КЛ6,0кВ ТП-75001 – ТП-МС-4 (1ч. II с.ш.), заводка в РУ-6кВ ТП-75001, яч. №1, 7, подключение	25.05.2017 10 час.00 мин.	25.05.2017 16 час.30 мин.
18.	КЛ 6,0 ГПП ЗРУ№2-ТП-5 (I с.ш.), ГПП ЗРУ№2 – ТП-6 (II с.ш.)	В/в испытания КЛ 6,0 ГПП ЗРУ№2-ТП-5 (I с.ш.), ГПП ЗРУ№2 – ТП-6 (II с.ш.)	25.05.2017 12 час.00 мин.	25.05.2017 16 час.00 мин.
19.	КЛ 6,0 ТП-МС-3 – ТП-18 (1ч.II с.ш.)	В/в испытания вновь смонтированной КЛ 6,0 ТП-1 – ТП-2 (I с.ш.)	26.05.2017 14 час.00 мин.	29.05.2017 12 час.00 мин.
20.	КЛ 6,0 ГПП - ТП-11(I-II с.ш.)	В/в испытания КЛ 6,0кВ поочередно	26.05.2017 14 час.00 мин.	29.05.2017 12 час.00 мин.
21.	КЛ 6,0 ГПП - ТП-9 (I-II с.ш.)	В/в испытания КЛ 6,0кВ поочередно	29.05.2017 14 час.40 мин.	30.05.2017 11 час.00 мин.
22.	КЛ 6,0 ГПП - ЗРУ№2-ЗРУ№1 (I-II с.ш.)	В/в испытания КЛ 6,0кВ ГПП - ЗРУ№2-ЗРУ№1 (I-II с.ш.), поочередно	30.05.2017 14 час.00 мин.	30.05.2017 16 час.30 мин.
23.	КЛ 6,0 ТП-785001 - ЗРУ№2 (I-II с.ш.)	В/в испытания КЛ 6,0кВ ГПП - ЗРУ№2-ЗРУ№1 (I-II с.ш.), поочередно	31.05.2017 09 час.30 мин.	31.05.2017 15 час.30 мин.

О наличии (об отсутствии технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов Российской Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по сетевой компании с указанием количества поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения.

**Сведения о заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Аэропорт Кольцово»
в мае 2017 года**

Потребитель, место установки	Уровень напряжения, кВ	Сведения о заявках на технологическое присоединение, поданных в течение месяца		Сведения о заявках на технологическое присоединение, аннулированных в течение месяца	
		Кол-во заявок, шт.	Объем присоединяемой мощности, кВт	Кол-во заявок, шт.	Объем аннулируемой мощности, кВт
Дата внесения группы потребителей					
-	-	-	-	-	-
Дата исключения группы потребителей					
-	-	-	-	-	-
Итого:					
-	-	-	-	-	-