

ИНФОРМАЦИЯ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше в декабре 2016 года

Наименование питающего центра	Напряжение, кВ	Количество и мощность установленных трансформаторов, МВА	Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, МВА	
			01.12.2016	31.12.2016
ПС «Кольцово»	35/6	2×6300	нет	

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов ПАО «Аэропорт Кольцово» в декабре 2016 года

№ п/п	Наименование центра питания, номер Ф, ТП, РП, РУ	Вид ремонта	Вывод (дата, время)	Ввод (дата, время)
1.	ТП-75001	Техническое обслуживание оборудования и помещений РУ 6кВ (Ис.ш.)	07.12.2016 09 час.45 мин.	07.12.2016 12 час. 00 мин.
2.	ТП-36	Техническое обслуживание регуляторов яркости ВПП-1РД-G, Е, ЭДК 320 согласно т.к. 4 (1)	12.12.2016 09 час.30 мин.	12.12.2016 11 час.50 мин.
3.	КЛ-0,4кВ ТП-10 – ВРУ-0,4кВ МЦ	Определение КЛ, разрезание, установка соединительной муфты на вновь монтируемую КЛ-0,4кВ ТП-10 – «БАНЯ»	13.12.2016 10 час.00 мин.	13.12.2016 15 час.00 мин.
4.	ЗРУ-1 6кВ (Ис.ш.), яч. №8	Замена масляных выключателей	14.12.2016 11 час.20 мин.	16.12.2016 13 час.00 мин.
5.	ТП-32	Техническое обслуживание оборудования и помещений РУ 6кВ, РУ 0,4кВ	15.12.2016 10 час.00 мин.	15.12.2016 16 час.00 мин.

6.	ЗРУ-1 6кВ (Пс.ш.), яч. №22	Замена масляных выключателей	16.12.2016 14 час.00 мин.	16.12.2016 17 час.00 мин.
7.	ЗРУ-1 6кВ (I-Пс.ш.), яч. №14	Замена масляных выключателей	17.12.2016 10 час.00 мин.	17.12.2016 15 час.00 мин.
8.	ЗРУ-1 6кВ (Пс.ш.), яч. №22	Замена масляных выключателей	19.12.2016 09 час.00 мин.	19.12.2016 10 час.00 мин.
9.	ЗРУ-1 6кВ (I-Пс.ш.), яч. №14	Замена масляных выключателей	19.12.2016 11 час.00 мин.	19.12.2016 15 час.00 мин.
10.	ЗРУ-1 6кВ (I-Пс.ш.)	Высоковольтные испытания	19.12.2016 15 час.00 мин.	19.12.2016 17 час.00 мин.
11.	ТП-39	Техническое обслуживание регуляторов яркости ВПП-1 РД-А,В, ЭДК 320 согласно т.к. 4(1)	20.12.2016 09 час.30 мин.	20.12.2016 12 час.10 мин.
12.	ЗРУ-1 6кВ (Ис.ш.), яч. №8	Монтаж вторичных сетей	21.12.2016 10 час.20 мин.	23.12.2016 17 час.00 мин.
13.	ЗРУ-1 6кВ (I-Пс.ш.), яч. №14	Монтаж вторичных сетей	27.12.2016 13 час.30 мин.	27.12.2016 17 час.00 мин.
14.	ТП-32	Техническое обслуживание оборудования и помещений РУ 6кВ (Пс.ш.)	27.12.2016 10 час.00 мин.	27.12.2016 17 час.00 мин.
15.	ТП-48	Техническое обслуживание оборудования и помещений РУ 6кВ (Пс.ш.)	29.12.2016 10 час.00 мин.	29.12.2016 17 час.00 мин.
16.	ТП-19	Техническое обслуживание оборудования и помещений РУ 6кВ (Пс.ш.)	30.12.2016 09 час.00 мин.	30.12.2016 16 час.00 мин.

О наличии (об отсутствии технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов Российской Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по сетевой компании с указанием количества поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения.

**Сведения о заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Аэропорт Кольцово»
в декабре 2016 года**

Потребитель, место установки	Уровень напряжения, кВ	Сведения о заявках на технологическое присоединение, поданных в течение месяца		Сведения о заявках на технологическое присоединение, аннулированных в течение месяца	
		Кол-во заявок, шт.	Объем присоединяемой мощности, кВт	Кол-во заявок, шт.	Объем аннулируемой мощности, кВт
Дата внесения группы потребителей					
-	-	-	-	-	-
Дата исключения группы потребителей					
-	-	-	-	-	-
Итого:					
-	-	-	-	-	-