

п.19«г»  
абзац 9

**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков  
(сводная информация) ПАО «Аэропорт Кольцово»**

в мае 2020 года

Наименование организации	ПАО «Аэропорт Кольцово»
ИНН	6608000446
Местонахождение (фактический адрес)	г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6

№ п/п	Наименование центра питания, номер Ф, ТП, РП, РУ	Вид ремонта	Вывод (дата, время)	Ввод (дата, время)
1.	КЛ 6кВ ГПП – ТП-13 (Ис.ш.)	Определение места повреждения КЛ 6кВ ГПП – ТП-13 (II с.ш.).	21.05.2020 11 час. 00 мин.	21.05.2020 15 час. 30 мин.
2.	КЛ 6кВ ГПП – ТП-13 (Ис.ш.)	Определение места повреждения КЛ 6кВ ГПП – ТП-13 (II с.ш.).	25.05.2020 09 час. 00 мин.	25.05.2020 12 час. 00 мин.
3.	КЛ 6кВ ГПП – ТП-13 (Ис.ш.)	Определение места повреждения КЛ 6кВ ГПП – ТП-13 (II с.ш.), высоковольтные испытания.	25.05.2020 13 час. 30 мин.	25.05.2020 16 час. 00 мин.
4.	КЛ 6кВ ГПП – ТП-13 (Ис.ш.)	Ремонт КЛ 6кВ ГПП – ТП-13 (II с.ш.).	26.05.2020 09 час.00 мин.	26.05.2020 12 час. 00 мин.
5.	КЛ 6кВ ГПП – ТП-13 (Ис.ш.)	Высоковольтные испытания КЛ 6 кВ ГПП – ТП-13 (II с.ш.)	26.05.2020 14 час. 00 мин.	26.05.2020 16 час. 00 мин.
6.	КЛ 6кВ ТП-3 – ТП-13 (Ис.ш.)	Высоковольтные испытания КЛ 6 кВ ТП-3 – ТП-13 (I с.ш.)	27.05.2020 10 час. 00 мин.	27.05.2020 12 час. 00 мин.
7.	КЛ 6кВ ГПП – ТП-11 (I и Ис.ш.)	Высоковольтные испытания КЛ 6кВГПП – ТП-11 (I и Ис.ш.)	28.05.2020 09 час. 40 мин.	28.05.2020 12 час. 15 мин.
8.	КЛ 6кВ ГПП – ТП-5 (I с.ш.)	Высоковольтные испытания КЛ 6кВГПП – ТП-5 (I с.ш.)	28.05.2020 13 час. 50 мин.	28.05.2020 15 час. 05 мин.
9.	КЛ 6кВ ГПП – ТП-7 (I с.ш.)	Высоковольтные испытания КЛ 6кВГПП – ТП-7 (I с.ш.)	28.05.2020 15 час. 20 мин.	28.05.2020 16 час. 30 мин.