

**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ПАО «Аэропорт Кольцово»
с указанием сроков (сводная информация) в декабре 2017 года**

№ п/п	Наименование центра питания, номер Ф, ТП, РП, РУ	Вид ремонта	Вывод (дата, время)	Ввод (дата, время)
1.	ТП-33	Техническое обслуживание оборудования и помещений РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1, ТМ-2	01.12.2017 10 час. 30 мин.	01.12.2017 12 час. 00 мин.
2.	КЛ 6кВ ТП-10 – ТП-46 (Ис.ш.)	Установка соединительной муфты.	01.12.2017 15 час. 30 мин.	03.12.2017 13 час. 30 мин.
3.	КЛ 6кВ ТП-19 – ТП-16	Монтаж муфты на КЛ.	05.12.2017 09 час. 00 мин.	05.12.2017 14 час. 00 мин.
4.	ТП-МС-3	Наладка яч.№13 фид. к Т-2 в РУ-6кВ	08.12.2017 09 час. 30 мин.	08.12.2017 12 час. 00 мин.
5.	КЛ 6кВ ТП-19 – ТП-16	Ремонт КЛ	09.12.2017 21 час. 00 мин.	10.12.2017 01 час. 30 мин.
6.	ТП-36	Техническое обслуживание регуляторов яркости ВПП-1, РД-С, Е в ТП-36 в соответствии с т.к. 4(2) ЭДК-320 согласно т.к. 4 (1)	12.12.2017 09 час. 30 мин.	12.12.2017 15 час. 30 мин.
7.	КЛ 6кВ ТП-48 – ТП-16 (II с.ш.)	Монтаж кабельной вставки, установка соединительной муфты, высоковольтные испытания КЛ	12.12.2017 10 час. 00 мин.	12.12.2017 18 час. 30 мин.
8.	КЛ 6кВ ГПП-ТП-36 (I с.ш.), ГПП-ТП-36 Б (II с.ш.)	Высоковольтные испытания КЛ 6кВ	15.12.2017 14 час. 30 мин.	17.12.2017 17 час. 10 мин.
9.	ТП-39	Техническое обслуживание регуляторов яркости ВПП-1, РД-С, Е в ТП-36 в соответствии с т.к. 4(2) ЭДК-320 согласно т.к. 4 (1)	20.12.2017 09 час. 40 мин.	20.12.2017 15 час. 10 мин.
10.	ТП-МС-1	Наладка яч.№5 фид. к ТП-16	20.12.2017 10 час. 00 мин.	20.12.2017 11 час. 40 мин.
11.	КЛ 6кВ ТП-48 – ТП-16	Разрезание КЛ, установка муфты	21.12.2017 10 час. 00 мин.	21.12.2017 14 час. 00 мин.
12.	КЛ 6кВ ГПП-ТП-36 (II с.ш.)	Отыскание места повреждения, высоковольтные испытания вновь смонтированной КЛ	21.12.2017 10 час. 00 мин.	21.12.2017 14 час. 00 мин.

13.	ТП-МСЗ РУ-0,4кВ	Монтаж кабельной линии, подключение кабеля в щит	23.12.2017 11 час. 00 мин.	23.12.2017 13 час. 15 мин.
14.	ТП-39 РУ-6кВ	Монтаж кабельной линии подключение кабеля в щит, ЩСН	24.12.2017 07 час. 00 мин.	24.12.2017 13 час. 15 мин.
15.	КЛ 0,4кВ ТП-48 – СПАСОП ВРУ№2 (Ис.ш.)	Определение трассы	25.12.2017 13 час. 30 мин.	25.12.2017 15 час. 00 мин.