

п.19«Г»
абз. 9

**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
(сводная информация) ПАО «Аэропорт Кольцово»**

в декабре 2021 года

Наименование организации	ПАО «Аэропорт Кольцово»
ИНН	6608000446
Почтовый адрес	620025, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6

№ п/п	Наименование центра питания, номер Ф, ТП, РП, РУ	Вид ремонта	Вывод (дата, время)	Ввод (дата, время)
1.	ТП-8	Техническое обслуживание оборудования и помещений РУ- 6 кВ, РУ - 0,4 кВ (I и II с.ш.) ТМ-1, ТМ-2 на ТП-8, поочередно	07.12.2021 09 час. 30 мин.	07.12.2021 15 час. 30 мин.
2.	ШУНО Pri 2-21	Определение места повреждения на КЛ-0,4кВ ШУНО Pri 2-21 – импульсный огонь Pri 2-21	07.12.2021 10 час. 00 мин.	07.12.2021 12 час. 00 мин.
3.	ТП-3 – ТП-13	Определение места повреждения на КЛ-6 кВ ТП-3- ТП-13 (I с.ш.)	14.12.2021 14 час. 20 мин.	15.12.2021 16 час. 30 мин.
4.	ТП-3 – ТП-13	Определение места повреждения на КЛ-6 кВ ТП-3- ТП-13 (I с.ш.)	17.12.2021 09 час. 30 мин.	17.12.2021 16 час. 00 мин.
5.	ТП-3 – ТП-13	Уточнение и разрезание места повреждения на КЛ-6 кВ ТП-3- ТП-13 (I с.ш.) в месте повреждения	20.12.2021 09 час. 30 мин.	20.12.2021 16 час. 00 мин.
6.	ТП-26 - ДОЦ	Переразделка концевой муфты в ВРУ ДОЦ на КЛ-0,4 кВ ТП-26-ДОЦ (I с.ш.)	22.12.2021 10 час. 10 мин	22.12.2021 15 час. 00 мин.
7.	ТП-36	Присоединение кабелей питания РЯ к ЩГП-6М на ТП-36	23.12.2021 14 час. 00 мин	24.12.2021 14 час. 00 мин.

8.	ТП-3 – ТП-13	Установка соединительной муфты на КЛ – 6кВ ТП-3 - ТП-13 (I с.ш.), высоковольтное испытание, фазировка, включение в работу	24.12.2021 09 час. 30 мин.	24.12.2021 16 час. 00 мин.
9.	ТП-39	Присоединение кабелей питания РЯ к ЩГП-6М на ТП-39	24.12.2021 14 час. 15 мин	24.12.2021 18 час. 15 мин.