

п.19«г»
абзац 9

**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
(сводная информация) ПАО «Аэропорт Кольцово»**

в сентябре 2019 года

Наименование организации	ПАО «Аэропорт Кольцово»
ИНН	6608000446
Местонахождение (фактический адрес)	г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6

№ п/п	Наименование центра питания, номер Ф, ТП, РП, РУ	Вид ремонта	Вывод (дата, время)	Ввод (дата, время)
1.	КЛ 6кВ ПС «Авиатор» – ТП-75001 (Ис.ш.)	Высоковольтные испытания КЛ	03.09.2019 09 час. 30 мин.	03.09.2019 16 час. 00 мин.
2.	КЛ 6кВ ТП-14 – ТП-12 (Ис.ш.)	Высоковольтные испытания КЛ	04.09.2019 10 час. 00 мин.	04.09.2019 11 час. 15 мин.
3.	ТП-36	Техническое обслуживание РУ-6,0 и 0,4кВ ТМ-2 (Ис.ш.)	05.09.2019 10 час. 00 мин.	05.09.2019 12 час. 00 мин.
4.	КЛ 6кВ ГПП – ТП-10 (Ис.ш.)	Ремонт КЛ	09.09.2019 18 час. 00 мин.	09.09.2019 19 час. 45 мин.
5.	КЛ 6кВ ТП-12 – ТП-15	Высоковольтные испытания КЛ	10.09.2019 10 час. 00 мин.	10.09.2019 11 час. 00 мин.
6.	ТП-26 (Ис.ш.)	Техническое обслуживание оборудования и помещений РУ-6,0 и 0,4кВ ТМ-1	11.09.2019 10 час. 00 мин.	11.09.2019 16 час. 30 мин.
7.	ТП-МС-1	Проверка работы АВР -0,4кВ	13.09.2019 10 час. 00 мин.	13.09.2019 11 час. 00 мин.

8.	ТП-26	Ремонт освещения помещений РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1,2	20.09.2019 10 час. 00 мин.	20.09.2019 17 час. 00 мин.
9.	КЛ 6кВ ГПП – ТП-22 (Ис.ш.)	Определение трассы КЛ	23.09.2019 09 час. 30 мин.	23.09.2019 15 час. 00 мин.
10.	ГПП 35/6кВ	Наладка РЗА яч.№6 в ЗРУ№1 6,0кВ	25.09.2019 09 час. 30 мин.	25.09.2019 16 час. 00 мин.
11.	ГПП 35/6кВ	Наладка РЗА яч.№6 в ЗРУ№2 6,0кВ	26.09.2019 09 час. 30 мин.	26.09.2019 15 час. 30 мин.