

п.19«Г»  
абз. 9

**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков  
(сводная информация) ПАО «Аэропорт Кольцово»**

в октябре 2022 года

Наименование организации	ПАО «Аэропорт Кольцово»
ИНН	6608000446
Местонахождение (фактический адрес)	г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6

№ п/п	Наименование центра питания, номер Ф, ТП, РП, РУ	Вид ремонта	Вывод (дата, время)	Ввод (дата, время)
1.	ТП-10 ÷ ТП-49	Высоковольтное испытание КЛ-6кВ ТП-10 ÷ ТП-49 (2 с.ш.)	05.10.2022 09 час. 15 мин.	05.10.2022 15 час. 30 мин.
2.	ТП-14	Замена трансформаторов тока на ТП-14, РУ-04кВ, фидер Трансформатор №1	05.10.2022 09 час. 30 мин.	05.10.2022 10 час. 30 мин.
3.	ТП-18	Техническое обслуживание оборудования на ТП-18, посеccionно по т.к 5Б	14.10.2022 09 час. 20 мин.	14.10.2022 14 час. 10 мин.
4.	ТП-18	Техническое обслуживание оборудования и помещений РУ-6кВ (1, 2 с.ш.), ТМ-1, ТМ-2 на ТП-18, посеccionно	18.10.2022 10 час. 00 мин.	18.10.2022 15 час. 30 мин.
5.	ТП-36	Техническое обслуживание оборудования и помещений РУ-6кВ (1, 2 с.ш.), Т-1, Т-2 на ТП-36, посеccionно	19.10.2022 10 час. 00 мин.	19.10.2022 15 час. 30 мин.
6.	ТП-39	Техническое обслуживание оборудования РУ-0,4кВ в ТП-39, посеccionно по т.к 5Б	20.10.2022 09 час. 35 мин.	20.10.2022 15 час. 00 мин.
7.	ТП-39	Техническое обслуживание оборудования и помещений РУ-6кВ (1, 2 с.ш.), Т-1, Т-2 на ТП-39, посеccionно	20.10.2022 09 час. 30 мин.	20.10.2022 15 час. 30 мин.
8.	ТП-22	Замена вводного автоматического выключателя в РУ-0,4кВ (2 с.ш) на ТП-22	24.10.2022 10 час. 30 мин.	25.10.2022 15 час. 00 мин.
9.	ТП-36	Техническое обслуживание оборудования РУ-0,4кВ на ТП-36, посеccionно по т.к 5Б	26.10.2022 09 час. 10 мин.	26.10.2022 10 час. 50 мин.

10.	ТП-22	Замена автоматического выключателя в РУ-0,4кВ (1 с.ш) на ТП-22	26.10.2022 09 час. 30 мин.	26.10.2022 16 час. 30 мин.
-----	-------	---	-------------------------------	-------------------------------