

п.19«Г»  
абз. 9

**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков  
(сводная информация) ПАО «Аэропорт Кольцово»**

в августе 2022 года

Наименование организации	ПАО «Аэропорт Кольцово»
ИНН	6608000446
Местонахождение (фактический адрес)	г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6

№ п/п	Наименование центра питания, номер Ф, ТП, РП, РУ	Вид ремонта	Вывод (дата, время)	Ввод (дата, время)
1.	ТП-11 ÷ ТП-7	Высоковольтное испытание КЛ-6кВ ТП-11 ÷ ТП-7 (2 с.ш.)	01.08.2022 09 час. 45 мин.	01.08.2022 12 час. 30 мин.
2.	ТП-7 ÷ ТП-6	Высоковольтное испытание КЛ-6кВ ТП-7 ÷ ТП-6 (1 с.ш.)	01.08.2022 14 час. 10 мин.	01.08.2022 16 час. 00 мин.
3.	ТП-6 ÷ ТП-5	Высоковольтное испытание КЛ-6кВ ТП-6 ÷ ТП-5 (2 с.ш.)	02.08.2022 09 час. 20 мин.	02.08.2022 12 час. 00 мин.
4.	ТП-4 ÷ ТП-3, ТП-5 ÷ ТП-4	Высоковольтное испытание КЛ-6кВ ТП-4 ÷ ТП-3 (2 с.ш.); ТП-5 ÷ ТП-4 (1 с.ш.), поочередно	03.08.2022 09 час. 20 мин.	03.08.2022 16 час. 30 мин.
5.	ТП-3 ÷ ТП-2	Высоковольтное испытание КЛ-6кВ ТП-3 ÷ ТП-2 (2 с.ш.)	04.08.2022 14 час. 00 мин.	04.08.2022 15 час. 50 мин.
6.	ТП-1 ÷ ТП-2	Высоковольтное испытание КЛ-6кВ ТП-1 ÷ ТП-2 (1 с.ш.)	05.08.2022 09 час. 00 мин.	05.08.2022 11 час. 30 мин.
7.	ТП-1 ÷ ТП-8	Высоковольтное испытание КЛ-6кВ ТП-1 ÷ ТП-8 (2 с.ш.)	08.08.2022 14 час. 30 мин.	08.08.2022 16 час. 00 мин.
8.	ТП-10 ÷ ТП-46	Высоковольтное испытание КЛ-6кВ ТП-10 ÷ ТП-46 (2 с.ш.)	09.08.2022 09 час. 30 мин.	09.08.2022 11 час. 30 мин.
9.	ТП-10 ÷ ТП-46	Поиск места повреждения на КЛ-6кВ ТП-10 ÷ ТП-46 (2 с.ш.)	09.08.2022 14 час. 00 мин.	09.08.2022 15 час. 30 мин.

10.	ТП-10 ÷ ТП-46	Поиск места повреждения на КЛ-6кВ ТП-10 ÷ ТП-46 (2 с.ш.)	10.08.2022 09 час. 20 мин.	10.08.2022 15 час. 00 мин.
11.	ТП-10 ÷ ТП-46	Поиск места повреждения на КЛ-6кВ ТП-10 ÷ ТП-46 (2 с.ш.)	11.08.2022 14 час. 00 мин.	11.08.2022 16 час. 00 мин.
12.	ТП-10 ÷ ТП-46	Поиск места повреждения на КЛ-6кВ ТП-10 ÷ ТП-46 (2 с.ш.)	15.08.2022 09 час. 00 мин.	15.08.2022 12 час. 00 мин.
13.	ТП-36	Техническое обслуживание РУ-0,4 кВ в ТП-36, посекционно по т.к. 6Д	16.08.2022 09 час. 10 мин.	16.08.2022 11 час. 30 мин.
14.	ТП-39	Техническое обслуживание РУ-0,4 кВ в ТП-39, посекционно по т.к. 6Д	17.08.2022 09 час. 20 мин.	17.08.2022 12 час. 00 мин.
15.	ТП-10 ÷ ТП-46	Раскопка места повреждения на КЛ-6кВ ТП-10 ÷ ТП-46 (2 с.ш.)	18.08.2022 14 час. 20 мин.	19.08.2022 15 час. 30 мин.
16.	ТП-18	Техническое обслуживание РУ-0,4 кВ в ТП-18, посекционно по т.к. 6Д	19.08.2022 09 час. 15 мин.	19.08.2022 11 час. 10 мин.
17.	ТП-26	Техническое обслуживание оборудования и помещений РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1,2 на ТП-26 (1 и 2 с.ш.), поочередно	22.08.2022 09 час. 20 мин.	22.08.2022 15 час. 15 мин.
18.	ТП-10 ÷ ТП-46	Раскопка места повреждения на КЛ-6кВ ТП-10 ÷ ТП-46 (2 с.ш.)	24.08.2022 09 час. 00 мин.	24.08.2022 12 час. 30 мин.
19.	ТП-10 ÷ ТП-46	Монтаж соединительной муфты и высоковольтное испытание на КЛ-6кВ ТП-10 ÷ ТП-46 (2 с.ш.)	24.08.2022 13 час. 30 мин.	25.08.2022 10 час. 30 мин.
20.	ТП-10 ÷ ТП-32	Высоковольтное испытание КЛ-6кВ ТП-10 ÷ ТП-32 (1 с.ш.)	25.08.2022 14 час. 10 мин.	25.08.2022 15 час. 10 мин.
21.	ТП-26 ÷ ТП-32, ТП-10 ÷ ТП-32	Высоковольтное испытание КЛ-6кВ ТП-26 ÷ ТП-32 (2 с.ш.); ТП-10 ÷ ТП-32 (1 с.ш.), поочередно	26.08.2022 09 час. 20 мин.	26.08.2022 11 час. 30 мин.
22.	ТП-10 ÷ ТП-17	Высоковольтное испытание КЛ-6кВ ТП-10 ÷ ТП-17 (2 с.ш.)	29.08.2022 09 час. 30 мин.	29.08.2022 10 час. 10 мин.