

п.19«Г»  
абз. 9

**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков  
(сводная информация) ПАО «Аэропорт Кольцово»**

в июле 2022 года

Наименование организации	ПАО «Аэропорт Кольцово»
ИНН	6608000446
Местонахождение (фактический адрес)	г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6

№ п/п	Наименование центра питания, номер Ф, ТП, РП, РУ	Вид ремонта	Вывод (дата, время)	Ввод (дата, время)
1.	ТП-17 ÷ ТП-29	в/в испытание КЛ-6кВ ТП-17 ÷ ТП-29 (1-2 с.ш.), поочередно	07.07.2022 09 час. 30 мин.	07.07.2022 11 час. 40 мин.
2.	ТП-17 ÷ ТП-29	Поиск места повреждения на КЛ-6 кВ ТП-17÷ ТП-29 (2 с.ш.)	07.07.2022 14 час. 30 мин.	07.07.2022 15 час. 30 мин.
3.	ТП-17 ÷ ТП-29	Поиск места повреждения на КЛ-6 кВ ТП-17÷ ТП-29 (2 с.ш.)	08.07.2022 09 час. 00 мин.	08.07.2022 11 час. 40 мин.
4.	ТП-17 ÷ ТП-29	Поиск места повреждения на КЛ-6 кВ ТП-17÷ ТП-29 (2 с.ш.)	12.07.2022 09 час. 00 мин.	12.07.2022 11 час. 30 мин.
5.	ТП-17 ÷ ТП-29	Установка соединительной муфты на КЛ-6 кВ ТП-17÷ ТП-29 (2 с.ш.)	12.07.2022 13 час. 50 мин.	12.07.2022 16 час. 00 мин.
6.	ТП-17 ÷ ТП-29	в/в испытание КЛ-6кВ ТП-17 ÷ ТП-29 (2 с.ш.)	13.07.2022 15 час. 00 мин.	13.07.2022 16 час. 30 мин.
7.	ТП-29	отключение и расшиновка трансформатора ТМ-1 на ТП-29 (1 с.ш.)	18.07.2022 15 час. 00 мин.	18.07.2022 15 час. 50 мин.