

п.19«Г»  
абз. 9

**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков  
(сводная информация) ПАО «Аэропорт Кольцово»**

в марте 2021 года

Наименование организации	ПАО «Аэропорт Кольцово»
ИНН	6608000446
Местонахождение (фактический адрес)	г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6

№ п/п	Наименование центра питания, номер Ф, ТП, РП, РУ	Вид ремонта	Вывод (дата, время)	Ввод (дата, время)
1.	ТП-11	Техническое обслуживание оборудования и помещений РУ-6кВ, РУ-0,4кВ (I и II с.ш.), ТМ-1, ТМ-2	03.03.2021 10 час. 00 мин.	04.03.2021 12 час. 00 мин.
2.	ТП-МС-3	Перенос фидера QF2,14 на QF2,9 в РУ-0,4кВ	04.03.2021 13 час. 45 мин.	04.03.2021 15 час. 00 мин.
3.	ГПП35/6 кВ	ЗРУ №1 проверка Т.Т на ячейке №4 фид.ТП-14 ввод №1 ячейка №10 фид. к ТП-70002 ячейка №26 фид.№26к ТП-14 ввод №2; ТН(I и II с.ш.)	05.03.2021 09 час. 20 мин.	05.03.2021 11 час. 57 мин.
4.	ТП-39	Годовое техническое обслуживание регуляторов яркости ВПП-1,2; РД	12.03.2021 09 час. 50 мин.	12.03.2021 11 час. 20 мин.
5.	ТП-36	Годовое техническое обслуживание регуляторов яркости ВПП-1,2; РД в ТП-36	15.03.2021 14 час. 10 мин.	15.03.2021 16 час. 20 мин.
6.	ТП-18	Техническое обслуживание оборудования и помещений РУ-6кВ (I и II с.ш.), ТМ-1,2	16.03.2021 09 час. 30 мин.	16.03.2021 16 час. 00 мин.
7.	ТП-МС-3, РУ-0,4кВ	Подключение Т.Т к фид. QF1.6	17.03.2021 09 час. 00 мин.	17.03.2021 09 час. 40 мин.
8.	ГПП35/6 кВ	Техническое обслуживание оборудования и помещений ТСН-1, ТСН-2	17.03.2021 09 час. 50 мин.	17.03.2021 16 час. 00 мин.
9.	ТП-49	Техническое обслуживание оборудования и помещений РУ-6кВ; 0,4кВ; ТМ	18.03.2021 09 час. 30 мин.	18.03.2021 11 час. 30 мин.

10.	ГПП35/6 кВ	Замена светильников в камере ТСН-1	19.03.2021 09 час. 30 мин.	19.03.2021 12 час. 00 мин.
11.	ГПП35/6 кВ	Замена Т.Т на ячейке №33 фид.ТП-21, ЗРУ-1-6кВ	24.03.2021 08 час. 45 мин.	24.03.2021 09 час. 50 мин.
12.	ГПП35/6 кВ	Техническое обслуживание оборудования и помещений ЗРУ-1-6кВ, ЗРУ-2-6кВ; (И с.ш.)	24.03.2021 10 час. 15 мин.	24.03.2021 16 час. 15 мин.
13.	ГПП35/6 кВ	ЗРУ-1-6кВ (Ис.ш.), замена Т.Т на ячейке №19, фид.ТП-20	30.03.2021 08 час. 00 мин.	30.03.2021 10 час. 00 мин.
14.	ГПП35/6 кВ	Техническое обслуживание оборудования и помещений ЗРУ-1,2-6кВ (Ис.ш.)	30.03.2021 10 час. 05 мин.	30.03.2021 16 час. 00 мин.