

п.19«Г»
абз. 9

**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
(сводная информация) ПАО «Аэропорт Кольцово»**

в ноябре 2022 года

Наименование организации	ПАО «Аэропорт Кольцово»
ИНН	6608000446
Местонахождение (фактический адрес)	г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6

№ п/п	Наименование центра питания, номер Ф, ТП, РП, РУ	Вид ремонта	Вывод (дата, время)	Ввод (дата, время)
1.	ТП-22	Замена РПС-250А на автоматический выключатель в панели №8 в РУ-0,4кВ (1 с.ш.) на ТП-22	02.11.2022 09 час. 20 мин.	02.11.2022 16 час. 20 мин.
2.	ТП-22	Прогруз автоматических выключателей в панели №8 в РУ-0,4кВ (1 с.ш.) на ТП-22	03.11.2022 09 час. 10 мин.	03.11.2022 15 час. 40 мин.
3.	ТП-22	Замена РПС-250А на автоматический выключатель в РУ-0,4кВ (1, 2 с.ш.) на ТП-22, посекционно	07.11.2022 09 час. 15 мин.	08.11.2022 15 час. 30 мин.
4.	ГПП	Ремонт и техническое обслуживание В-ТПЕ-1 в аккумуляторной ГПП	07.11.2022 14 час. 40 мин.	07.11.2022 19 час. 00 мин.
5.	ТП-22	Замена РПС-250А на автоматический выключатель в панели №3 в РУ-0,4кВ (2 с.ш.) на ТП-22	09.11.2022 09 час. 20 мин.	09.11.2022 16 час. 30 мин.
6.	ТП-22	Замена выключателя нагрузки в РУ-6кВ яч.№5 (1 с.ш.) на ТП-22	14.11.2022 09 час. 30 мин.	14.11.2022 15 час. 30 мин.
7.	ТП-22	ТП-22, РУ-0,4кВ (2 с.ш.) яч.№1 ф.1 монтаж трансформаторов тока, вторичных цепей	18.11.2022 09 час. 20 мин.	18.11.2022 11 час. 30 мин.
8.	ДОЦ	Замена автоматического выключателя в ВРУ-0,4кВ ДОЦ (1 с.ш)	21.11.2022 10 час. 00 мин.	21.11.2022 11 час. 20 мин.
9.	ТП-22	Подключение КЛ-6кВ к яч.№1 ф.1 (2 с.ш.) в РУ-0,4кВ на ТП-22	21.11.2022 09 час. 30 мин.	21.11.2022 11 час. 30 мин.

10.	ДОЦ	Замена автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ДОЦ (2 с.ш.)	22.11.2022 14 час. 15 мин.	23.11.2022 10 час. 15 мин.
11.	ДОЦ	Замена секционного автоматического выключателя в ВРУ-0,4кВ ДОЦ	23.11.2022 14 час. 00 мин.	23.11.2022 16 час. 00 мин.
12.	ДОЦ	Замена секционного автоматического выключателя в ВРУ-0,4кВ ДОЦ	24.11.2022 09 час. 00 мин.	24.11.2022 15 час. 00 мин.