

п.19«г»  
абзац 9

**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков  
(сводная информация) ПАО «Аэропорт Кольцово»**

в феврале 2020 года

Наименование организации	ПАО «Аэропорт Кольцово»
ИНН	6608000446
Местонахождение (фактический адрес)	г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6

№ п/п	Наименование центра питания, номер Ф, ТП, РП, РУ	Вид ремонта	Вывод (дата, время)	Ввод (дата, время)
1.	ТП-36	Техническое обслуживание электрооборудования помещений РУ-0,4кВ согласно т.к. 5Б (посекционно)	03.02.2020 09 час. 50 мин.	03.02.2020 12 час. 00 мин.
2.	ТП-4	Техническое обслуживание электрооборудования помещений РУ-0,4кВ, РУ-6кВ (1–2 с.ш.) Т-1, Т-2	03.02.2020 09 час. 30 мин.	03.02.2020 16 час. 00 мин.
3.	ТП-1	Техническое обслуживание электрооборудования помещений РУ-0,4кВ, РУ-6кВ (1–2 с.ш.) Т-1, Т-2	05.02.2020 09 час. 00 мин.	05.02.2020 16 час. 00 мин.
4.	ТП-МС1	Переключение групп соединения обмоток Т-1,2 (поочередно)	06.02.2020 10 час. 20 мин.	06.02.2020 11 час. 30 мин.
5.	ТП-5	Техническое обслуживание электрооборудования помещений РУ-0,4кВ, РУ-6кВ (1–2 с.ш.) Т-1, Т-2	10.02.2020 10 час. 10 мин.	10.02.2020 16 час. 00 мин.
6.	ТП-39	Техническое обслуживание электрооборудования помещений РУ-0,4кВ согласно т.к. 5Б (посекционно)	11.02.2020 09 час. 50 мин.	11.02.2020 12 час. 10 мин.
7.	ТП-6	Техническое обслуживание электрооборудования помещений РУ-0,4кВ, РУ-6кВ (1–2 с.ш.) Т-1, Т-2	11.02.2020 09 час. 45 мин.	11.02.2020 16 час. 00 мин.

8.	ТП-7	Техническое обслуживание электрооборудования помещений РУ-0,4кВ, РУ-6кВ (1–2 с.ш.) Т-1, Т-2	13.02.2020 09 час. 30 мин.	13.02.2020 16 час. 00 мин.
9.	ТП-12 ТП-15	ТП-12: Техническое обслуживание электрооборудования помещений РУ-0,4кВ, РУ-6кВ (1–2 с.ш.) Т-1, Т-2 (посекционно) ТП-15: Техническое обслуживание электрооборудования помещений РУ-0,4кВ, РУ-6кВ (1с.ш.)	19.02.2020 09 час. 30 мин.	19.02.2020 16 час. 00 мин.
10.	ТП-13	Техническое обслуживание электрооборудования помещений РУ-0,4кВ, РУ-6кВ (1–2 с.ш.) Т-1, Т-2	21.02.2020 09 час. 30 мин.	21.02.2020 15 час. 30 мин.
11.	ТП-18	Техническое обслуживание электрооборудования помещений РУ-0,4кВ согласно т.к. 5Б (посекционно)	25.02.2020 09 час. 45 мин.	25.02.2020 12 час. 00 мин.
12.	ТП-1	Монтаж однолинейной секции ГРЩ-ДЕС №1 в узле ввода ТП	25.02.2020 10 час. 10 мин.	27.02.2020 16 час. 00 мин.
13.	ЗРУ №2 ПС «Кольцово»	1с.ш. яч.5 ф. «ТП-39»; 2с.ш. яч. №23 ф. «ТП-36» монтаж приборов учета	28.02.2020 09 час. 30 мин.	28.02.2020 14 час. 30 мин.