

п.19«Г»
абз. 9

**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
(сводная информация) ПАО «Аэропорт Кольцово»**

в сентябре 2022 года

Наименование организации	ПАО «Аэропорт Кольцово»
ИНН	6608000446
Местонахождение (фактический адрес)	г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6

№ п/п	Наименование центра питания, номер Ф, ТП, РП, РУ	Вид ремонта	Вывод (дата, время)	Ввод (дата, время)
1.	ТП-МС1 ÷ ТП-ОС	Высоковольтное испытание КЛ-6кВ ТП-МС1 ÷ ТП-ОС (1,2 с.ш.), поочередно	01.09.2022 09 час. 20 мин.	01.09.2022 11 час. 30 мин.
2.	ТП-МС1 ÷ ТП-МС2	Высоковольтное испытание КЛ-6кВ ТП-МС1 ÷ ТП-МС2 (1, 2 с.ш.), поочередно	02.09.2022 14 час. 20 мин.	02.09.2022 16 час. 00 мин.
3.	ГПП-35 ЗРУ-2	Ремонт ЭВ на ГПП-35 ЗРУ-2 СВ (2 с.ш.)	05.09.2022 09 час. 40 мин.	05.09.2022 14 час. 00 мин.
4.	ТП-МС2 ÷ ТП-МС3	Высоковольтное испытание КЛ-6кВ ТП-МС2 ÷ ТП-МС3 (1, 2 с.ш.), поочередно	06.09.2022 09 час. 20 мин.	06.09.2022 11 час. 00 мин.
5.	ТП-МС3 ÷ ТП-18	Высоковольтное испытание КЛ-6кВ ТП-МС3 ÷ ТП-18 (1, 2 с.ш.), поочередно	06.09.2022 14 час. 20 мин.	06.09.2022 16 час. 20 мин.
6.	ТП-МС3 ÷ ТП-36	Высоковольтное испытание КЛ-6кВ ТП-МС3 ÷ ТП-36 (1 с.ш.)	07.09.2022 10 час. 15 мин.	07.09.2022 11 час. 30 мин.
7.	ТП-МС2 ÷ ТП-39	Высоковольтное испытание КЛ-6кВ ТП-МС2 ÷ ТП-39 (2 с.ш.)	07.09.2022 14 час. 15 мин.	07.09.2022 16 час. 00 мин.
8.	ГПП-35 ЗРУ-1	Техническое обслуживание оборудования и помещений на ГПП-35 ЗРУ-1 (1 с.ш.)	08.09.2022 09 час. 00 мин.	08.09.2022 15 час. 30 мин.
9.	ГПП-35 ЗРУ-1	Демонтаж опорных изоляторов в установке БСК-1, ЗРУ-1 (1 с.ш.) на ГПП-35	09.09.2022 09 час. 45 мин.	09.09.2022 10 час. 05 мин.

10.	ТП-22	Замена опорных изоляторов на шинном мосту в РУ-6кВ на ТП-22 (1 с.ш.), высоковольтное испытание шинного моста	09.09.2022 10 час. 45 мин.	09.09.2022 15 час. 40 мин.
11.	РП-571 ÷ ТП-5553	Поиск места повреждения на КЛ-6кВ РП-571 ÷ ТП-5553 (2 с.ш.)	12.09.2022 14 час. 30 мин.	12.09.2022 17 час. 00 мин.
12.	ТП-9 ÷ ТП-1	Высоковольтное испытание КЛ-6кВ ТП-9 ÷ ТП-1 (2 с.ш.)	13.09.2022 10 час. 00 мин.	13.09.2022 11 час. 30 мин.
13.	РП-571 ÷ ТП-5553	Поиск места повреждения на КЛ-6кВ РП-571 ÷ ТП-5553 (2 с.ш.)	13.09.2022 13 час. 00 мин.	13.09.2022 16 час. 00 мин.
14.	РП-571 ÷ ТП-5553	Раскопка места повреждения на КЛ-6кВ РП-571 ÷ ТП-5553 (2 с.ш.)	14.09.2022 09 час. 30 мин.	14.09.2022 15 час. 00 мин.
15.	РП-571 ÷ ТП-5553	Монтаж кабельной вставки и двух соединительных муфт на КЛ-6кВ РП-571 ÷ ТП-5553 (2 с.ш.)	15.09.2022 10 час. 20 мин.	15.09.2022 17 час. 00 мин.
16.	ГПП-35 ЗРУ-1	Техническое обслуживание оборудования и помещений на ГПП-35 ЗРУ-1 (2 с.ш.)	15.09.2022 11 час. 20 мин.	15.09.2022 16 час. 30 мин.
17.	РП-571 ÷ ТП-5553	Высоковольтное испытание КЛ-6кВ РП-571 ÷ ТП-5553 (2 с.ш.)	16.09.2022 10 час. 30 мин.	16.09.2022 11 час. 00 мин.
18.	ТП-МС1, РУ-6кВ, ф.ТН-1,2	Проверка трансформаторов напряжения на ТП-МС1, РУ-6кВ, ф.ТН-1,2	19.09.2022 09 час. 30 мин.	19.09.2022 10 час. 00 мин.
19.	ТП-29	Монтаж и включение в работу трансформатора ТМ-1 на ТП-29 (1 с.ш.)	27.09.2022 14 час. 15 мин.	27.09.2022 15 час. 30 мин.