

п.19«Г»
абз. 9

**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
(сводная информация) ПАО «Аэропорт Кольцово»**

в мае 2022 года

Наименование организации	ПАО «Аэропорт Кольцово»
ИНН	6608000446
Местонахождение (фактический адрес)	г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6

№ п/п	Наименование центра питания, номер Ф, ТП, РП, РУ	Вид ремонта	Вывод (дата, время)	Ввод (дата, время)
1.	ТП-26	Монтаж щита парковки в РУ-0,4 кВ	05.05.2022 10 час. 00 мин.	05.05.2022 16 час. 20 мин.
2.	ТП-49	Замена т.т. на вводе ТП-49, РУ-0,4 кВ	06.05.2022 09 час. 15 мин.	06.05.2022 11 час. 30 мин.
3.	ТП-26	Подключение прибора учета электрической энергии на авто парковку фид № 2 (I с.ш.) в РУ-0,4 кВ	06.05.2022 09 час. 40 мин.	06.05.2022 11 час. 40 мин.
4.	ТП-36	Отсоединение КЛ питания от ЩГПС со стороны ДГУ, присоединение КЛ от ДГУ к ЩГП-6М, присоединение кабелей управления ДГУ к ЩГП-614	12.05.2022 09 час. 00 мин.	12.05.2022 16 час. 30 мин.
5.	ТП-36	Подключение КЛ-0,4 кВ Т-2-ЩГП-6М в трансформаторной камере Т-2	12.05.2022 09 час. 30 мин.	12.05.2022 11 час. 00 мин.
6.	ТП-36	Отключение КЛ-0,4 кВ Т-2-ЩГП-6М в трансформаторной камере Т-2	12.05.2022 15 час. 00 мин.	12.05.2022 17 час. 00 мин.
7.	ТП-39	Отсоединение кабелей питания от ЩГПС со стороны ДГУ, присоединение КЛ питания от ДГУ к ЩГП-6М, присоединение КЛ управления ДГУ к ЩГП-6М	13.05.2022 09 час. 20 мин.	13.05.2022 15 час. 15 мин.
8.	ТП-39	Подключение КЛ 0,4кВ Т-2-ЩГП-6М в трансформаторной камере Т-2	13.05.2022 09 час. 00 мин.	13.05.2022 09 час. 45 мин.
9.	ТП-39	Отключение КЛ 0,4кВ Т-2-ЩГП-6М в трансформаторной камере Т-2	13.05.2022 14 час. 00 мин.	13.05.2022 14 час. 50 мин.

10.	ТП-5553	Поиск и раскопки места повреждения на КЛ-6кВ РП-571-ТП-5553	16.05.2022 13 час. 00 мин.	16.05.2022 16 час. 00 мин.
11.	ТП-5553	Поиск и раскопки места повреждения на КЛ-6кВ РП-571-ТП-5553	17.05.2022 12 час. 10 мин.	17.05.2021 16 час. 00 мин.
12.	ТП-5553	Поиск места повреждения на КЛ-6кВ РП-571-ТП-5553	17.05.2022 11 час. 22 мин.	17.05.2022 151 час. 55 мин.
13.	ТП-5553	Установка соединительной муфты в месте повреждения на КЛ-6кВ РП-571-ТП-5553	18.05.2022 08 час. 45 мин.	18.05.2022 11 час. 00 мин.
14.	ТП-1	Ремонт вводного автомата № 1 в РУ-0,4 кВ	18.05.2022 14 час. 15 мин.	19.05.2022 15 час. 00 мин.
15.	ТП-5553	Установка соединительной муфты в месте повреждения на КЛ-6кВ РП-571-ТП-5553	19.05.2022 09 час. 30 мин.	19.05.2022 14 час. 30 мин.
16.	ТП-5553	Установка концевой муфты на КЛ-6кВ РП-571-ТП-5553	20.05.2022 09 час. 30 мин.	20.05.2022 11 час. 30 мин.
17.	ТП-5553	В/в испытание КЛ-6кВ РП-571-ТП-5553	23.05.2022 11 час. 00 мин.	23.05.2022 12 час. 00 мин.
18.	ТП-22	Техническое обслуживание оборудования и помещений РУ-6кВ, РУ-0,4кВ (1-2 с.ш.) ТМ-1, ТМ-2	24.05.2022 09 час. 40 мин.	24.05.2022 15 час. 30 мин.
19.	ТП-12, ТП-15	Техническое обслуживание оборудования и помещений РУ-6кВ, РУ-0,4кВ (1-2 с.ш.) ТМ-1, ТМ-2 на ТП-12 посекционно; РУ-6кВ, РУ-4кВ (1-2 с.ш.), ТМ-1 на ТП-15	26.05.2022 09 час. 20 мин.	26.05.2022 16 час. 00 мин.